



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KRAŚNIKU

Kraśnik, dnia 2019 07 18 .....

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36  
tel/fax. (81) 884-36-73

psse.krasnik@pis.gov.pl, http://pssekrasnik.pis.gov.pl

ONS - HK. 721.5/ 3 / 14 / 2019

Urząd Miejski w Urzędowie

Wpł. 31. 07. 2019

L. dz. ....

L. zał. .... podpis.....

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Wodna 76  
23-250 Urzędów

Działając w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Boby gm. Urzędów w dniu 26.06.2019r.** z następujących punktów zgodności:

**- sieć – Boby Wieś 22, sklep**

Nr Sprawozdania SB/69816/07/2019 - w zakresie wymagań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych

**- sieć – Boby Kolonia, OSP**

Nr Sprawozdania SB/69815/07/2019 - w zakresie wymagań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych

**- sieć – Boby Kolonia 56, sklep**

Nr Sprawozdania SB/69814/07/2019 - w zakresie wymagań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku**  
**s t w i e r d z a**

**przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę**  
**BOBY**

**Uzasadnienie:**

wyniki badań wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Boby** wykazały, iż spełnia ona wymagania przywołanego na wstępie rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. określone w załączniku Nr 1 cz. A tabela nr 1 i cz. C tabela nr 1 w zakresie wymagań mikrobiologicznych oraz załączniku nr 1 cz. B, cz. C tabela 2 i cz. D. tabela 2 w zakresie wymagań organoleptycznych i fizykochemicznych. Badania prób wody zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o., 43-200 Pszczyzna, ul. Cieszyńska 52A

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miejski w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów
3. a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Kraśniku

Katarzyna Bagan

niepodlega

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE